



МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЗЕРНОГРАДСКОМУ РАЙОНУ

ул. Чкалова, 10 г. Зерноград, 347740 Телефоны: 8(86359) 4-00-01, E-mail: 54gpn_md@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 12

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

"Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» г. Зернограда"

Заведующей "Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» г. Зернограда"

Во исполнение решения главного государственного инспектора Зерноградского района по пожарному надзору от «28» февраля 2022 года №12, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. «01» марта 2022 г. по 14 ч. 30 мин. «04» марта 2022 г. Старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Зерноградскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области – лейтенантом внутренней службы Костенко В.В. проведена плановая выездная проверка объекта защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» г. Зернограда, по адресу(ам): 347740 Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Социалистическая, 35, совместно с представителем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» г. Зернограда - Пархомовой Татьяной Валентиновной.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не осуществляется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.60	10.09.2022.	
2.	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не вносится в журнал эксплуатации систем	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении	10.09.2022.	

	противопожарной защиты.	правил противопожарного режима в РФ» абзаца 5 пункта 54		
3.	Планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах из фотолюминесцентных материалов имеют нарушения и не соответствуют нормам ПБ.	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п.5 пункт 5.3.1 ГОСТ Р 12.2.143- 2009	10.09.2022	
4.	Собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со <u>статьей 64</u> настоящего <u>Федерального закона</u> не разработана и не представлена в уведомительном порядке декларация пожарной безопасности.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ТРФПБ) часть 5 статьи 6	10.09.2022	
5.	. Руководитель организации не организовал работу по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы не осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (1 огнетушитель имеет давление ниже нормы)	Постановление Правительства РФ №1479 от 16.08.2020г «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» абзац 1 пункта 54 ППР	10.09.2022	
6.	Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе места размещения средств пожаротушения в музыкальном зале.	Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 36	10.09.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по зерноградскому району
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области
лейтенант внутренней службы
Костенко В.В.
«04» марта 2022г.


(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующая муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Солнышко» г. Зернограда

Пархомова Т.В.


(подпись)
«04» марта 2022г.