

05.09.2022 № 44
на № _____ от _____

Начальнику ОНД и ПР
по Зерноградскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России
по Ростовской области
А.А.Юдину

Ответ на предписание от 04.03.2022 № 12
об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Солнышко» г. Зернограда

В ходе исполнения предписания от 04.03.2022 № 12 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Солнышко» г. Зернограда со сроком исполнения до 10.09.2022 были устранены все нарушения в полном объеме

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Срок устранения	Мероприятия по устранению нарушения	Дата исполнения
1.	Не осуществляется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	до 10.09.2022	Оформлен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что соответствует п. 60 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»	02.03.2022
2	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	до 10.09.2022	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в соответствии Постановления	02.03.2022

			Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» абзац 5 п.54	
3	Планы эвакуации людей имеют нарушения и не соответствуют нормам ПБ	до 10.09.2022	Планы эвакуации людей при пожаре изготовлены из фотолюминесцентных материалов, соответствуют нормам ПБ п. 5. П. 5.3.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009	31.08.2022
4	Не разработана и не представлена в уведомительном порядке декларация пожарной безопасности	до 10.09.2022	Разработана и представлена в уведомительном порядке декларация пожарной безопасности	02.03.2022
5	Не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения ПБ. Работы не осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства (1 огнетушитель имеет давление ниже нормы)	до 10.09.2022	Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Неисправный огнетушитель заменен.	31.08.2022
6	Не обеспечено наличие знаков ПБ, обозначающих в т.ч. места размещения средств пожаротушения в музыкальном зале	до 10.09.2022	Обеспечено наличие знаков ПБ, обозначающих в т.ч. места размещения средств пожаротушения в музыкальном зале	18.03.2022

Заведующий МБДОУ
д/с «Солнышко» г. Зернограда



Т.В.Пархомова